

Stadt Velburg  
Oberwiesenacker und Unterwiesenacker

Fiktive Einleitung Unterwiesenacker und Einleitungen Oberwiesenacker

Einzugs- gebietsnr.	Einzugs- fläche	Bau- zone	Befestigte Fläche	Ared	Abfluß- beiwert	Regen spende	Abfluß in l/s	Abfluß in l/s *phi (1,)	Bemerkung n=0,5, 10 min	Einleitung
E01	21,380	2 35	35%	7,483	0,45	170,3	1638,46		Unterwiesenacker	UW Einleitung Unterwiesenacker
E02	1,870	3 30	30%	0,561	0,45	170,3	143,31		Oberwiesenacker	OW1 Einleitung Oberwiesenacker 1
E03	0,820	2 15	15%	0,123	0,29	170,3	40,50		Oberwiesenacker	OW2 Einleitung Oberwiesenacker 2
E04	4,270	2 35	35%	1,495	0,45	170,3	327,23		Oberwiesenacker	OW2
E05	1,960	3 30	30%	0,588	0,45	170,3	150,20		Oberwiesenacker	OW2
E06	7,096	2 35	35%	2,484	0,45	170,3	543,80		Oberwiesenacker	OW3 Einleitung Oberwiesenacker 3
E07	3,970	3 25	25%	0,99	0,42	170,3	283,96		Oberwiesenacker	OW3
<b>E 1</b>	<b>41,366</b>			<b>13,724</b>			<b>3127,4</b>		<b>Drosselabfluß i.M.:</b>	<b>230,00 l/s</b>

Bauzone

- 2 -> Geländeneigungsgruppe
- 35 -> Befestigungsgrad

41,366				
13,724	100			
			231	
54,5249198		125,952565		
4,08772952		9,4426552	135,39522	105
0,89624016		2,07031478		
10,8933256		25,163582		
4,28446517		9,89711454	37,1310114	50
18,0996794		41,8102594		
7,21364034		16,6635092	58,4737686	76
	100		231	231